

**ДСНС України**  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
(ГУ ДСНС України у Волинській області)

**ЛУЦЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ**

вул. Електроапаратна, 6, м. Луцьк, 43020, тел.(0332) 777-628, [lutsk@vl.dsns.gov.ua](mailto:lutsk@vl.dsns.gov.ua)

25.08.2022 року №424-01-1326/424.01 на №\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ректору КЗВО «Луцького педагогічного коледжу» Волинської обласної ради  
Петру БОЙЧУКУ  
місто Луцьк, проспект Волі, 36

Про стан створення безпечних умов  
перебування дітей у закладах освіти

На виконання Доручення Прем'єр міністра України від 10.05.2022 року №14529/0/1-22 та з метою створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, учнів, студентів та працівників в умовах збройної агресії російської федерації, а також з урахуванням листа Луцької міської ради № 16-11/297 від 28.06.2022 року, співробітниками Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області було проведено обстеження КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

В результаті перевірки було встановлено, що як об'єкти укриття у разі повітряної тривоги у закладі освіти визначені приміщення цокольних поверхів навчальних корпусів №1, №2, №3 та окремо розташоване підвалне приміщення загальною площею 665 кв.м, у якому відповідно до «Методичних рекомендацій щодо організації укриття у об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти», можуть укриватися 991 особа. Стіни виконані із залізобетонних блоків, перегородки – цегляні, перекриття – залізобетонні плити. З приміщень наявні два евакуаційні виходи, та один аварійний. Вентиляція примусова, природна, наявне опалення, освітлення – електричне 220В, каналізація в наявності. Приміщення забезпечені централізованим опаленням, місцями для сидіння (лавки, стільці), ємностями для питної води загальним об'ємом 1630 л, ліхтарями та свічками, біотуалетами у кількості 14 шт., виносними баками для нечистот у кількості 2 шт. об'ємом 40 л., мобільним зв'язком та інтернетом, вогнегасниками типу ВП-5 у кількості 14 шт., шанцевим інструментом. Отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверима із негорючих матеріалів та захисними екранами на висоту 1,7 метра. Автоматична пожежна сигналізація в наявності, справна.

Вх. № 424  
29 08 2022  
Підпис

Окрім цього було проведено обстеження приміщеній КЗВО «Луцького педагогічного коледжу», щодо забезпечення належного рівня виконання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, за результатами якого було встановлено наступне:

- об'єкт забезпечений первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності;
- розроблено накази, щодо встановлення протипожежного режиму;
- вивішено на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі та інструкції з питань пожежної безпеки;
- з працівниками проведено протипожежний інструктаж під розпис у відповідному журналі;
- проведено заміри електромережі на опір ізоляції та перевірка спрацювання приладів захисту електромережі від короткого замикання;
- посадовими особами пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;
- проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників.

Проте під час обстеження було виявлено порушення вимог правил пожежної безпеки, а саме:

- не проведено обробку дерев'яних конструкцій горищ засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

Враховуючи вище викладене, прошу Вас вжити вичерпних заходів, щодо створення безпечних умов перебування дітей у закладі освіти та усунення виявленого порушення.

До початку навчального року прошу надати інформацію про проведену роботу до Луцього РУ ГУ ДСНС України у Волинській області на електронну адресу lutsk@vl.dsns.gov.ua.

Начальник управління

Микола БУРЯК  
777-628

Василь ОЛІФЕРЧУК